

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСиР

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

ИНВ. № 7943

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2019-3-С-322.4
Капитального ремонта канализационной линии хоз-фекальной вкнутрисварной.
Д-150 мм по адресу Мехзавод кв. 4 д. 4
(бестраншейный метод)

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

№ п/п	Виды конструкт. элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1.	Трубопровод кер. Д-150 мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-160 мм Без телеинспекции	П.м.	18	
2.			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	Шт/м³	5/1,8	

Начальник ЦЭК

Д. Е. Юданычев

Руководитель пр. гр. ОКР

И. В. Саранцева