

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

Наименование Приглашения	РКСМ-270
Наименование участника	Не применимо
Реквизиты запроса (Дата, номер)	22.03.2016
Входящий номер Организатора закупки <sup>1</sup>	ЗНР-270-03

Формулировка вопроса участника<sup>2</sup>:

1)  
 1) Формулировка вопроса Оферента<sup>2</sup>:  
 1) Для корректного подбора согласно Технического задания №1 –  
 Необходимы следующие данные:  
а) Действительная рабочая температура среды насосного агрегата  
б) давление на входе  
 2) Для корректного подбора согласно Технического задания №2 –  
 Необходимы следующие данные:  
а) Действительная рабочая температура среды насосного агрегата  
б) давление на входе  
 3) 3) Для корректного подбора согласно Технического задания №3 –  
 Необходимы следующие данные:  
а) Действительная рабочая температура среды насосного агрегата  
б) давление на входе

Ответ Организатора

1А.  $T \leq 90^{\circ}\text{C}$   
 1Б.  $P = 3,5 \text{ кгс/см}^2$ ;  
 2А.  $T \leq 90^{\circ}\text{C}$   
 2Б.  $P = 4 \text{ кгс/см}^2$   
 3А.  $T \leq 90^{\circ}\text{C}$   
 3Б.  $P = 2,5 \text{ кгс/см}^2$

Кирилл Злотников  
 Зам. руководителя департамента закупок  
 АО "РКС-Менеджмент"  
 +7 495 783 3232 доб. 1507

<sup>1</sup> Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.

<sup>2</sup> При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.