


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	
Наименование МТР:	Установка компрессорная с сепаратором-влагоотделителем и автоматическим конденсатоотводчиком		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование параметра (характеристики)</b>	<b>Размерность</b>	<b>Требования заказчика</b>
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
	<b>Установка компрессорная</b>		
1,1	Сжимаемый газ	-	Атмосферный воздух
1,2	Давление конечное номинальное	бар	10
1,3	Производительность	м3/мин	0,45
	<b>Двигатель приводной</b>		
1,4	Тип		Асинхронный трехфазный
1,5	Мощность	кВт	5,5
1,6	Частота вращения	об/мин	2870
1,7	Напряжение питания	В	380
1,8	Частота тока	Гц	50
1,9	Класс защиты	IP	54
1,10	Уровень шума, не более	дБ (А)	72
1,11	Температура эксплуатации	°С	+1...+40
1,12	Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного	°С	+15...+20
1,13	Количество выделяемой теплоты	кДж	13900
1,14	Расход масла на унос на ном. режиме, не более	г/час	0,16
1,15	Размер раздаточного вентиля	дюйм	G 1/2
1,16	Габаритные размеры установки компрессорной	мм	580 x 720 x 650
	<b>Сепаратор-влагоотделитель с автоматическим конденсатоотводчиком</b>		
1,17	Рабочее давление	бар	10
1,18	Максимальная рабочая температура	°С	80
1,19	Потери давления при номинальном потоке	бар	0,05
1,20	Отделение капельной влаги	%	99
1,21	Габаритные размеры сепаратора, диаметр x высота	мм	102 x 257
<b>2.</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Установка компрессорная с сепаратором-влагоотделителем и автоматическим конденсатоотводчиком	компл.	1
2.2.	Руководство по эксплуатации	шт	1
2.3.	Паспорт	шт	1
2.4.	Комплектующие и ответные фитинги	компл.	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novogor.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			