

Технические требования
по реконструкции тепловых сетей по объекту «Сооружения доочистки.
Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод
от биогенных элементов, г.о.Самара, производительностью 640,0 тыс.м³/сут.»

1. Принятые решения по реконструкции тепловых сетей должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.
2. Выполнить перекладку трубопровода теплосети Ду-100 мм между ТК № 2 и ТК № 3 на трубопровод Ду-125 мм.
3. Выполнить перекладку трубопровода теплосети Ду-50 мм от ТК № 3 до здания насосной станции сырого осадка № 1 на трубопровод Ду-80 мм.
4. Выполнить перекладку трубопровода теплосети Ду-32 мм между зданиями насосных станций сырого осадка №1 и №2 на трубопровод Ду-50 мм.
5. Принятые решения согласовать с ООО «Самарские коммунальные системы».
6. Технические условия на теплоснабжение проектируемых/реконструируемых сооружений получить дополнительно.

Начальник ГОКС



Д.И.Левин