


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- 1 - трансформатор силовой;
- 2 - камера сборная одностороннего обслуживания
серии КСО-393-03 (КСО-393-ЭВ);
- 3 - панель распределительного щита 0,4 кВ ;
- 4 - шкаф собственных нужд ШСН;
- 5 - электроконвектор ЭВНБ 1,5;
- 6 - полка инвентарная;
- 7 - место установки воздушного портала.

Масса блок-модуля "УВН" с оборудованием- 5900кг.
Масса блок-модуля "РУНН, Т1, Т2" с оборудованием - 5000кг
(без учета массы трансформаторов).

						РТК 3412-008-2009-01.01			
						Наименование объекта: <i>Электроснабжение гостиницы по ул. Кичвадзе, 116А в г. Тбилиссе</i>			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Блочное-модульные трансформаторные подстанции серии "КОНТИНЕНТ" 2КТП-П(Т)-250...1000/10(6)/0,4-07 УХЛ1	Стадия	Лист	Листов
Инженер		Клыкова					Р	12	15
Вед. инженер		Жужгова							
Гл. спец.		Федотов							
ГИП		Кленовицкий				Компоновка оборудования № 2-8-393		ЭЛЕКТРОМ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Гл. инженер		Овчинников							

Формат А3