


Все права защищены. Ни одна часть технического описания не может быть опубликована, воспроизведена или размножена любым способом в какой бы то ни было форме без письменного разрешения обладателей исключительных прав.
© ООО «Производственный Комплекс ЭЛЕКТРУМ» 2009г.



PTK3412-008-2009-01.01

Наименование объекта:
Электроподстанция гостиницы №
164 в г. Тамбове

Изм.	Кбл.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата
Инженер			Иванов	
Зед. инж.			Жужгова	
л. спец.			Федотов	
ИП			Кленовицкий	
л. инженер			Овчинников	

Компенсация реактивной мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Электрические контактные соединения соответствуют ГОСТ 10434-82.
 - Разборные соединения имеют защитное гальваническое покрытие.
 - Материал и сечение сборных шин соответствуют ГОСТ 14695-80 и ПУЭ, п. 1.3.
 - Данное оборудование оснащено блокировкой от ошибочных действий персонала и в части безопасности соответствует ГОСТ 12.2.007.4-75.

'словные обозначения и таблицы применения представлены на стр. 43-44.

Схема электрическая



卷之三