

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение дымососа ДН-10

1. **Назначение:** дымосос
2. **Основные параметры:** производительность 20430 м³/ч, давление 2230 Па, левого вращения
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 30 кВт, частота вращения 1500 об/мин

Индивидуальные особенности: Дымосос с электродвигателем (новый)

Начальник ПУ с.Белогорье



О.С.Казанцев

**Начальник ПТО филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»**



Л.А. Дорофеева

**И.о. директора филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»**



Е.Б. Перепёлкин

Технический директор АО «АКС»



В.В. Песков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение конвейера с погружными скрепками КПС (2М)-200Т

1. Назначение: Конвейер для транспортирования насыпных грузов

2. Основные параметры:

Ширина короба в свету, мм	200
Угол подъема поворотной секции, градус	15

3. Технические характеристики:

Наименование	Показатель
Предельная температура транспортируемого груза, градус	200
Скорость движения тягового органа, при односкоростном приводе, м/с	0,16
Производительность максимальная горизонтального конвейера, м ³ /ч	21
Цепь тяговая вильчатая, шаг 160 мм	однорядная
Мощность привода односкоростного, кВт	5,5
Длина конвейера, м	31

3. Индивидуальные особенности: Конвейер КПС (2М)-200Т новый

Начальник ТСР № 1



А.А. Хорохордин

Начальник ПТО филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

И.о. директор филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Е.Б. Перепёлкин

Технический директор АО «АКС»



В.В. Песков