

"Утверждаю"  
Главный инженер филиала  
АО «ПКС» «Электрические сети»  
Д.И. Несмачный

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №\_1\16

"07" августа 2015 г.

г. Петрозаводск

При осмотре ТП № 32 по ул. А. Невского 46  
выявлены объемы работ необходимые к выполнению:

№	Наименование	Ед измерения	Количество
1	Разборка кровли из шифера	м2	38,6
2	Ремонт деревянной обрешетки с заменой элементов	м2	38,6
3	Ремонт полотен стальных дверей (с заменой петель и рихтовкой )	м2	13,59
4	Ремонт жалюзийных решеток ( 1.0x0,6)	м2	2,4
5	Устройство кровли из металлического профнастила	м2	38,6
6	Устройство примыканий кровли к парапетам	п/м	12
7	Устройство подстилающего слоя из щебня (толщиной 5 см)	м3	0,5
8	Устройство отмостки из бетона М 150 ( толщиной 10 см)	м2	9,8
9	Очистка поверхностей решеток и дверей от старой краски	м2	15,8
10	Масляная окраска стальных изделий за два раза ПФ 115	м2	15,8
11	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами площадью до 1 м2	м2	2,5
13	Окраска фасада перхлорвиниловыми красками	м2	72,6
14	Ремонт штукатурки отдельными местами	м2	48

Составил:

Инженер филиала АО « ПКС» « Электрические сети»



В.В. Краснопёров