


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ИБ
Область применения, назначение	Очистка питьевой воды	Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ0000090

Наименование МТР: полиоксихлорид алюминия (водный раствор)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Водный раствор со слабыми оттенками серого, желтого цветов	
1.2	Массовая доля основного вещества Al_2O_3 , в пределах	%	17,0-22,0
1.3	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более	%	0,1
1.4	Массовая доля железа, не более	%	0,05
1.5	Массовая доля хлоридов, в пределах	%	5,5-22,5
1.6	Массовая доля мышьяка, не более	%	0,001
1.7	Показатель концентрации ионов водорода (pH), в пределах	ед. pH	0,5-5,5
1.8	Плотность товарного продукта (при 20 °С), в пределах	г/см ³	1,24-1,4
1.9	Основность, в пределах	%	30-83
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Паспорт на полиоксихлорид алюминия (водный раствор)	На каждую партию, шт.	1
2.2	Экспертное заключение	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Цистерна/автоцистерна/бочка	Автоцистерна
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	

ФИО Ответственного:	Качамин Юрий Михайлович
Должность:	Ведущий специалист Службы технологии Участка ВОС
Телефон / Факс:	8(8142)78-43-11
Электронный адрес:	y.kachamin@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Остапчук В.В.