


Инф. № подл.	Подпись и дата
	Взамен инф. №

Данные питающей сети	
Данные щита	Вводной выключатель; Обозначение; тип; Iном., А; расцепитель расчётный ток Р уст
	Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; ток расцепителя, А
Данные отходящей линии	
Электроприемник	Кабель, провод: обозначение; марка; кол., число жил; сечение способ прокладки
	ЩВ ЩРн-24 Ру= 11.1кВт Рр= 8.3кВт Ip= 14.9 A
	VA47-29 Ih=32A
	VA47-29 16A
	VA47-29 16A
	VA47-29 16A



Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	632.В.12 – ЭМО														
Разраб.	Ерофеева										Стадия	Лист	Листов							
Проберил	Кожухова										P	9								
Рук. группы	Ерофеева																			
ГИП	Кожухова																			
Нач. сект	Даничкин																			
Н.контр.	Галкина																			
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Лензы															Расчетная схема Щит ЩВ			000 "Гражданпроект"		