




Песколовки Пс1
Опалубочный чертеж
М 1:50




1-1
М 1:50




3-3
М 1:50




2-2
М 1:50




А
М 1:20




5-5
М 1:20



Лоток Л1
Опалубочный чертеж
М 1:20



4-4
М 1:25



Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						Всего
	Арматура класса						
	A240		A400				
	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82				
φ8	Итого	φ8	φ10	φ12	Итого		
Песколовки Пс1	6.24	6.24	1082.86	9.36	1092.22	1098.46	
Лоток Л1	6.30	6.30	64.32		64.32	70.62	

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
<u>Песколовки Пс1</u>					
<u>Сборочные единицы</u>					
а	Серия 3.900.1-14 б.1	Кольцо стеновое КС 20.9	10	1.48т	
б	ГОСТ 21924.0-84	Дорожная плита ПП60.30	1	6.28т	
в	Серия 5.9002 ТМ 90-06	Сальник Ду250 l=300	2	24.1	ось на отм.-1.185
г	Серия 1.400-15 б.1	Закладное изделие МН553	13.1	м.п.	т=4.1кг (1м.п.)
<u>Стержни</u>					
1	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1440	360	0.89	
2	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=4115	92	2.54	
3	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=4600	154	2.84	
4	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1000	24	0.62	
5	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1100	51	0.68	
6	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1610	8	0.99	
7	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1130	16	0.7	
8	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=400	16	0.25	
9	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1460	4	0.9	
10	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=900	12	0.56	
11	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1790	4	1.1	
12	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1420	2	0.88	
13	ГОСТ 5781-82	φ10 А400 l=1825	2	1.13	
14	ГОСТ 5781-82	φ12 А400 l=1760	6	1.56	
<u>Хомуты</u>					
15	ГОСТ 5781-82	Хомут φ8 А240 l=670	24	0.26	
<u>Материалы</u>					
		Бетон В20 W6 F200	20.8	м³	
<u>Лоток Л1</u>					
<u>Стержни</u>					
16	ГОСТ 5781-82	φ8 А400 l=1280	52	0.51	
17	ГОСТ 5781-82	φ8 А400 l=2530	30	1.0	
18	ГОСТ 5781-82	φ8 А400 l=750	26	0.3	
19	ГОСТ 5781-82	φ8 А240 l=160	105	0.06	
<u>Материалы</u>					
		Бетон В20 W6 F200	1.4	м³	

1. Армирование песколовки Пс1 и лотка Л1 смотри на листе 4.

590103-6-2-43-(1,2)-КЖ					
Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Песколовки			Стадия	Лист	Листов
			рд	3	
Гл. спец.	Щукин				
Проверил	Щукин				
Разраб.	Меньшикова				
Н.контр.	Сивакова				
Песколовки Пс1. Лоток Л1. Опалубочный чертеж.					

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	34.1299