Лоток монолитный Лм1



1-1



1-1 (Армирование)



Чаша монолитная Чм1 (Армирование)



8-8 (Армирование)



Лоток монолитный Лм2



2-2



2-2 (Армирование)





7-7 (Армирование)



Чаша монолитная Чм2 (Армирование)



4-4 (армирование)



6-6(Армирование)



9-9 (Армирование)



10-10 (Армирование)



3-3(Армирование)



Лоток монолитный Лм1



5-5(Армирование)



Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные				Всего
	Арматура класса				
	A-I ГОСТ 5781-82		A-III ГОСТ 5781-82		
	ø8	Итого	ø8	Итого	
Лоток монолитный Лм1	10,60	10,60	188,98	188,98	189,58
Лоток монолитный Лм2	7,20	7,20	147,10	147,10	154,30
Чаша монолитная Чм1	0,90	0.90	36,90	36,90	37,80
Чаша монолитная Чм2	1,30	1,30	48,70	48,70	50,00

Ведомость деталей(начало)

Поз.	Эскиз
2	150, 600
3	600, 740, 600
4	150, 740, 150
5	600, 600
6	140
7	150, 570
8	150, 700
9	450, 700
10	700, 550
11	150, 550

Ведомость деталей(окончание)

Поз.	Эскиз
12	700, 1050
14	100, 135, 135, 250, 250
16	1540, 430, 400, 150, 400, 430, 230, 230
17	250, 700
18	1150, 1150
20	150, 1150
21	1540, 290, 260, 150, 260, 290, 230, 230
22	250, 1150

Спецификация монолитной конструкции

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Лоток монолитный Лм1				
		Сборочные единицы				
		Детали:				
1		ø 8AIII ГОСТ5781-82*	Lобщ	п.м. 225,0	п.м. 0,395	
2	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=750	102	0,30	
3	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1940	50	0,77	
4	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1040	50	0,41	
5	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1200	14	0,47	
6	См.ведомость деталей	ø8 AI ГОСТ 5781- 82*	L=290	88	0,11	
7	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=720	14	0,28	
		Материалы				
		Бетон B25, W6, F200		3,0	м³	
		Лоток монолитный Лм2				
		Сборочные единицы				
		Детали:				
1		ø 8AIII ГОСТ5781-82*	Lобщ	п.м. 208,0	п.м. 0,395	
6	См.ведомость деталей	ø8 AI ГОСТ 5781- 82*	L=290	60	0,11	
8	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=850	73	0,34	
9	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1150	71	0,45	
10	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1250	12	0,49	
11	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=700	8	0,28	
		Материалы				
		Бетон B25, W6, F200		3,1	м³	
		Чаша монолитная Чм1				
		Сборочные единицы				
		Детали:				
8	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=850	19	0,34	
12	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1750	9	0,69	
13		ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1050	19	0,42	
14	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=870	6	0,34	
15		ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1560	12	0,62	
16	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=3960	4	1,57	
17	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=950	12	0,39	
6	См.ведомость деталей	ø8 AI ГОСТ 5781- 82*	L=290	8	0,11	
		Материалы				
		Бетон B25, W6, F200		0,72	м³	
		Чаша монолитная Чм2				
		Сборочные единицы				
		Детали:				
14	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=870	6	0,34	
15		ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1560	14	0,62	
18	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=2300	9	0,91	
19		ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1150	9	0,46	
20	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1300	19	0,51	
21	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=3400	7	1,34	
22	См.ведомость деталей	ø8 AIII ГОСТ 5781- 82*	L=1400	12	0,55	
6	См.ведомость деталей	ø8 AI ГОСТ 5781- 82*	L=290	12	0,11	
		Материалы				
		Бетон B25, W6, F200		1,11	м³	

1. Данный лист смотри совместно с листами 11, 12, 16
2. Защитный слой бетона принят 30 мм.
3. В местах установки сальников арматуру вырезать по месту и приварить к корпусу сальника.

						590103-6-2-69-1-КЖ
						Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						Блок очистных сооружений
Гл.спец		Поволяева				
Проверил		Поволяева				
Разраб.		Прадед				
Н.контр.		Меньшикова				

Стадия	Лист	Листов
РД	14	

СТм1, СТм2.
Схемы армирования лотков Лм1,Лм2 и чаш Чм1 и Чм2
Спецификация.

ВОДОПРОЕКТ
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербург

Копировал

А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 342306