

Согласовано

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки КЖ		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	А3
2	План ограждения. Разрезы 1-1, 2-2	А1
3	Развёртка ограждения по точкам 17-14, 14-9, 9-2, 2-22, 22-18, 18-17	А1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 3.017-3 Вып. 0	Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений	
	“Материалы для проектирования”	
Серия 3.017-3 Вып. 1	То же “Ж/бетонные элементы оград.	
	Рабочие чертежи”	
	Прилагаемые документы	
Серия 3.017-3 Вып. 4	Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений	
	“Монтажные узлы оград. Рабочие чертежи”	4 листа

Перечень актов на скрытые работы

Наименование	Примечание
На антикоррозийную защиту закладных деталей	
На обратную засыпку пазух фундаментов	
На подготовку поверхностей сборных и монолитных ж/б	
На установку арматуры в монолитные ж/б конструкции	
На устройство бетонных оснований под фундаменты	
На устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов и каналов	
Освидетельствование грунтов основания	

Общие указания

В проекте разработана Железобетонная глухая ограда, состоящая из сборных железобетонных панелей по серии 3.017-3 вып. 0.
Панели заделываются в железобетонные фундаменты стаканного типа по серии 3.017-3 вып. 0.
Под фундаментами устраивается песчаная подготовка 100 мм из песка средней крупности.
Для навески полотна распашных ворот и калитки приняты металлические столбы.
Нарезка предусмотрена на петлях, привариваемых на монтаже к металлическим стойкам.


- 1 Рабочая документация разработана на основании технологического задания.
- 2 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами правилами и стандартами.
- 3 Проект разработан для строительства в следующих климатических условиях:

– средняя скорость ветра 3 м/с;

– скоростной напор ветра II р-н W0=30 кгс/см2;

– расчетное значение веса снегового покрова для V района Срасч.=320 кг/м2;

– гололедный район II.
- 4 Монтаж ж/б конструкций производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”.
- 5 Изготовление, монтаж и приемку металлических конструкций выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 (“Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций”).
- 6 Отметки даны абсолютные.

						590103-6-2-0-00-КЖ			
						Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ограждение	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рочеб					РД	1	
Гл. спец	Щукин						 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург		
Проверил	Щукин								
Разраб.	Прадед					Общие данные			
Н.контр.	Дегтярева								