

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "Энергосистема"

ОАО "КС-Прикамье"

Схема подключения счетчиков NP73L.3-5-2 и
маршрутизаторов RTR 512.10-6L/EY в ТП346, ТП347,
ТП348 и ТП350 г. Гремячинск

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 8

5-04/2014-АСКУЭ.6

ГИП



Павлин

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

г. Пермь 2014г.

Лист	Наименование	Примечание
1	Состав проекта	
2	Пояснительная записка	
3	Габаритные и установочные размеры маршрутизатора RTR512.7-6L/G.	
4	Схема подключения маршрутизатора RTR 512.10-6L/EY.	
5	Габаритные и установочные размеры счётчика NP73L.3-5-2	
6	Схема трансформаторного подключения счетчика NP73L.3-5-2	
7	Схема установки комплекса технических средств	
8	Схема соединения внешних подводок в ТП 346, 347, 348, 350 г. Гремячинск	

Согласовано	Инд. № подл. Подпись и дата	Взам. инф. №						
-------------	--------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

5-04/2014-АСКУЭ.6


ОАО "КС-Прикамье"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Павлин				04.14		RП	1	
Проверил	Павлин				04.14				
Разраб.	Лядов				04.14				

Состав проекта.

ООО "Энергосистема"
г. Пермь


ФОРМАТ А4




Перечень элементов комплекса технических средств.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ШУ-3	Щит учета для счётчика	1	
2	RTR 512.10-6L/EY	маршрутизатор RTR 512.10-6L/EY	1	
3	SF	Выключатель автоматический, 3Р, I _{ном} = 10А (SF)	1	

Панель разъемов маршрутизатора серии RTR5



Панель разъемов маршрутизатора серии RTR5



Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

5-04/2014-АСКУЭ.6

ОАО "КС-Прикамье"


Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Рабочий	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Павлин				04.14	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край	РП	
Проверил	Павлин				04.14			
Разраб.	Лядов				04.14	Схема подключения маршрутизатора RTR 512.10-6L/EY.	000 "Энергосистема" г. Пермь	

ФОРМАТ А3

Инд. № подл.	Подпись и дата	Согласованно

5-04/2014-АСКУЭ.6											
ОАО "КС-Прикамье"											
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край					
ГИП	Павлин				04.14						
Проверил	Павлин				04.14	RП	6				
Разраб.	Лядов				04.14	Схема трансформаторного подключения счетчика NP73L.3-5-2			ООО "Энергосистема" г. Пермь		

ФОРМАТ А4



Перечень элементов комплекса технических средств.

Позиция	Описание	Кол-во
1	Щит учета OptiBox G-407-SF211-A-1-IP54	1
2	Счетчик NP73L3-5-2	1
3	Маршрутизатор RTR 512.10-6L/EY	1
4	Выключатель автоматический, 3Р, Iном=10А (SF)	2
5	Панель монтажная G-UKK	1
6	Уголок монтажный G-RL-28	4
7	Ввод для кабелей G-W-89	4
8	Окно смотровое G-W-89	2
9	Вставка для замка G-WRS-T9	1
10	DIN-рейка 30см	1

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подпись	Дата
ГИП	Павлин				04.14
Проверил	Павлин				04.14
Разраб.	Лядов				04.14

5-04/2014-АСКУЭ.6

ОАО "КС-Прикамье"

Установка пунктов учета и контроля
электрической энергии" в городах
Александровск и Лысьва,
Пермский край

Стадия

Лист


Листов

РП

7

Схема установки комплекса
технических средств

000 "Энергосистема"
г. Пермь



Место установки комплекса технических средств

Перечень элементов комплекса технических средств.

Позиция	Описание	Кол-во
1	Щит учета OptiBox G-407-SF211-A-1-IP54 арт. 139125	1
2	Маршрутизатор RTR 512.10-6L/EY	1
3	Счетчик NP73L.3-5-2	1
4	Выключатель автоматический, ЗР, Іном=10А (SF)	1
5	Панель монтажная G-UHK арт. 142036	1
6	Уголок монтажный G-RL-28 арт. 115724	4
7	Ввод для кабелей G-W-89 арт. 115720	4
8	Окно смотровое G-W-89 арт. 116015	2
9	Вставка для замка G-WRS-T9 арт. 115999	1
10	DIN-рейка 30см	1
11	Трансформатор тока ТТИ-А 400/5 кл.0,5	3
12	Линия от ТТ ячейки Ввода до счетчика кабелем КВВГ-0,66 10х6 L=5M	1
13	Линия от ячейки Ввода до маршрутизатора кабелем ВВГ-0,66 4х6 L=5M	1
14	Антenna LOCUS, пассивная, кабель 10м (в комплекте)	1

1. Места установки оборудования и трассу прокладки кабеля уточнить при монтаже.
2. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

5-04/2014-АСКУЭ.6

ОАО "КС-Прикамье"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
ГИП		Павлин		<i>[Signature]</i>	04.14	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край Схема соединения внешних подводок к ТП 346, 347, 348, 350 г. Гремячинск		
Инд. № подл.	Подпись и дата							
Проверил	Павлин	<i>[Signature]</i>	04.14			RП	Лист	Листов
Разраб.	Лядов	<i>[Signature]</i>	04.14					

000 "Энергосистема"
г. Пермь

ФОРМАТ А3