

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "Энергосистема"

ОАО "КЭС-Прикамье"

"Установка пунктов учета и контроля электрической
энергии" в городах Александровск, Лысьва, Гремячинск,
Пермский край

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Схема подключения счётчика Матрица
NP73L.1-1-2 прямого включения на опоре

ТОМ 5

5-04/2014-АСКУЭЗ

ГИП



Павлин

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

г. Пермь 2014г.

Лист	Наименование	Примечание
1	Состав проекта	
2	Пояснительная записка	
3	Габаритные и установочные размеры счетчика NP73L.1-1-2	
4	Схема установки комплекса технических средств.	
5	Схема прямого подключения счетчика NP73L.1-1-2	
6	Схема соединения внешних подводок.	

Согласованно			

Инд. № подл. Подпись и дата Взамин №

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	5-04/2014-АСКУЭ.3		
ГИП	Павлин				04.14	ОАО "КС-Прикамье" Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край		
Проверил	Павлин				04.14	Стадия	Лист	
Разраб.	Лядов				04.14	РП	1	
Состав проекта.						ООО "Энергосистема" г. Пермь		

Пояснительная записка

Проектом предусмотрено, что все внешние токопроводящие элементы технических средств АСКУЭ ОАО "КС-Прикамье", которые могут находиться под напряжением или наведённым потенциалом, размещены в полизэстеровых шкафах и недоступны для случайного прикосновения.

Корпуса шкафов изготавлены из изоляционного композита (полизэстер + стекловолокно), по данным производителя, и не требуют заземления.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия (электросчётчики, шкафы) соответствуют классу II по ГОСТ 8865-93. По безопасности эксплуатации изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ 14254-96, корпуса приборов и шкафов имеют степень защиты:

- Электросчётчики – IP-51;
- Шкафы учёта – IP-54.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Согласовано					

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Согласовано		
			Изм.	Кол.уч.	Лист

ГИП


Павлин.

5-04/2014-АСКУЭ.3

ОАО "КС-Прикамье"


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Установка пунктов учёта и контроля электрической энергии" в городах Александровск и Лысьва, Пермский край	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Павлин				04.14		RП	2	
Проверил	Павлин				04.14				
Разраб.	Лядов				04.14	Пояснительная записка.	000 "Энергосистема" г. Пермь		

ФОРМАТ А4



Составные части счетчика

Позиция	Описание
1	Кронштейн
2	Жидкокристаллический дисплей
3	Кнопка
4	Оптический порт
5	Штрих-код и номер счетчика
6	Сигнальный светодиод активной энергии
7	Сигнальный светодиод реактивной энергии
8	Клавиатура
9	Схема подключения
10	Пломба производителя
11	Пломба уполномоченной организации
12	Пломба метрологической организации



Клеммник трехфазного счетчика

Номер зажима	Описание назначения
1, 2	Входы и выходы фазных проводов
3, 4	Входы и выходы нейтрального провода

Согласованно

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

5-04/2014-АСКУЭЗ


ОАО "КС-Прикамье"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
ГИП	Павлин				04.14	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край
Проверил	Павлин				04.14	
Разраб.	Лядов				04.14	Габаритные и установочные размеры счётчика NP73L.1-1-2

ООО "Энергосистема"
г. Пермь

ФОРМАТ А3

Вид со снятой дверью



Перечень элементов комплекса технических средств.

Позиция	Описание	Кол-во
1	Щит учета OptiBox G-303-SF111-I-1-IP54	1
2	Приспособление для крепления шкафа к опоре G-U-32	2
3	Счетчик NP73L 1-1-2	1
4	Выключатель автоматический, ЗР, Iном=63А (SF)	1
5	Удаленный дисплей RUD512 (передать потребителю)	1


Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Согласовано

									5-04/2014-АСКУЭ
ОАО "КС-Прикамье"									
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
ГИП	Павлин				04.14	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край			
Проверил	Павлин				04.14				
Разраб.	Лядов				04.14	Схема установки комплекса технических средств			
						ООО "Энергосистема" г. Пермь			

ФОРМАТ А3

Инд. № подл.	Подпись и дата	Согласованно



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП	Павлин	<i>[Signature]</i>	04.14	Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край			
Проверил	Павлин	<i>[Signature]</i>	04.14			Стадия	Лист
Разраб.	Лядов	<i>[Signature]</i>	04.14			РП	5

5-04/2014-АСКУЭ.3


ОАО "КС-Прикамье"

Схема прямого подключения счетчика
НР73Л.1-1-2

ООО "Энергосистема"
г. Пермь

Перечень элементов комплекса технических средств.

Позиция	Описание	Кол-во
1	Заземляющий проводник ЗП6	сущ
2	Металлическая лента 20x0,7x1000мм IF207	3
3	Скрепа CF20	3
4	Кронштейн анкерный РА 69F	2
5	Натяжной зажим РС 63 F для СИП 4x25	2
6	Зажим TTD 151 FJ	4
7	Зажим ПС-1-1	1
8	Стяжной хомут СС 9-180	2
9	Зажим TTD 051 FJ2TA	4
10	Провод ВВГ-1 4x16	5м
11	Шуруп 012 L=120мм	5
12	Дюбель под шурп 012	5
13	Провод СИП 4x25	25м
14	Щит учета в составе: Корпус G-303-SF11-I-1-IP54 арт. 139037 Дверца G-DR-16x9 арт. 116019 Счетчик NP73L.1-1-2 Выключатель автоматический, ЗР, Іном=63А (SF) Панель монтажная G-PMPN-36x46x4 арт. 142031 Ввод для кабелей G-RL-28 арт. 115720 Окно смотровое G-W-89 арт. 116015 Вставка для замка G-WRS-T9 арт. 115999 DIN-рейка 15см Приспособление для крепления корпуса на опору G-U-32 арт. 115712	1
15	Удаленный дисплей RUD512 (передать потребителю)	1



Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Расстояние от проводов до поверхности земли уточнить при монтаже в соответствии с ПЧЭ.

- Места установки оборудования и трассу прокладки кабеля уточнить при монтаже.
- Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

							5-04/2014-АСКУЭ.3
ОАО "КС-Прикамье"							
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Регистрь	Дата		
ГИП	Павлин			04.14		Установка пунктов учета и контроля электрической энергии в городах Александровск и Лысьва, Пермский край	Стадия
Проверил	Павлин			04.14			Лист
Разраб.	Лядов			04.14		Схема соединения внешних подводок	Листов
						000 "Энергосистема" г. Пермь	PП