

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСир

В. С. Чаплашкин

Номер документа	Дата составления

ИНВ. №388

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №КСК-2019-П-3-428

Кап ремонт системы отопления 4-й эт, 3-й эт, архив тех. отдела в административном здании

№ № п/п	Виды конструкт. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
	Система отопления из стальных труб, чугун. радиаторов	Сквозная коррозия	Демонтажные работы			
			Разборка стального трубопровода отопления Д-25мм, Д-32мм, Д-40мм	м	200	
			Демонтаж вентиля муфтового Ду20мм (3/4")	шт	20	
			Прочистка и промывка отопительных приборов (радиаторов весом до 80кг)-40шт/522секц	приборов	40	
			Погрузка и вывоз мусор на 20км	т	0,5	
			Сантехнические работы			
			Пробивка отверстий в кирпичных стенах разм 100х100мм толщ 250мм	шт	14	
			Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб Д-32мм тощ стенки 3,5мм с крепля 27.8 кг	м	40	
			Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых армированных труб Д-40мм с комутотом FCRS 40-45 - 50 мтр.	м	40	

		Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых армированных труб Д-32мм с хомутом 32-37 - 86 шт.	м	60	
		Прокладка трубопровода отопления из полипропиленовых армированных труб Д-25мм с хомутом 25-30 - 133 шт.	м	80	
		Материалы: - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской с наружным диаметром 40мм с крест. 10,9 кг - трубы полипропиленовые армированные Д-40мм <i>Стекловол.</i> - трубы полипропиленовые армированные Д-32мм <i>РН 25</i> - трубы полипропиленовые армированные Д-25мм - нить уплотнительная для резьб - кронштейны с хомутами для крепления труб 32мм - кронштейны с хомутами для крепления труб 25мм - комбинированная муфта 25/3/4" - муфта полипропиленовая 32мм - муфта полипропиленовая 25мм - отводы 90 град. полипропиленовые 32мм - отводы 90 град. полипропиленовые 25мм - отводы 135 град. полипропиленовые 32мм - отводы 45 град. полипропиленовые 25мм	м м м м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	20 40 60 80 400 20 40 42 20 50 50 100 50 50	
		Врезка в действующие сети трубопровода отопления Д-32мм	1 врезка	4	
		Гидравлические испытания смонтированной системы отопления	шт/м	2/200	
		Очистка поверхности щетками металлических труб	м2	11,4	
		Огрунтовка металлических труб ГФ-021	м2	11,4	
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,4	
		Монтаж вентиля муфтового Ду20мм (3/4") - вентиль муфтовый типа 15БЗр Ду-20мм лагунный (3/4") - муфта стальная Д-20мм (3/4") - сгон стальной Д-20мм х 2,5мм (3/4") - контрогайка сталь Д-20мм (3/4")	шт шт шт шт шт	20 20 20 20 20	

Зав. Хоз.

И. Н. Айтова

Рук. пр.гр. ОКР

И. В.Саранцева