

2019г., июль

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»
В.С. Чаплашкин
«15» _____ 2018 г.

Организация – заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
УКИТС

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| | |



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-С-3-441
Для капитального ремонта: с заменой дверного блока здания котельной ГОКС
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

Местонахождение ОС: Площадка ГОКС

Инв: № 139

| Виды констр. элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|----------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Блок дверной наружный с порогом, класс прочности Мд4 ГОСТ 475 | Сгнили детали каркаса, дверного полотна, деформация и разбухание дверного полотна | 1. Демонтаж дверного полотна 0,8х2,0 м 2. Демонтаж деревянной дверного блоком 0,8х2,0 м в кирпичных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 | |
| Откосы наружные | | 3. Установка дверного блока 0,8х2,0 м (с замком и ручками) наружного с порогом класса прочности Мд4 ГОСТ 475 в кирпичный стенной проем | шт/м2 | 1/1,6 | |
| | | 4. Ремонт штукатурки наружных откосов дверного блока цементно-известковым раствором, <u>шпатель</u> | м2 | 0,96 | |
| | | 5. Огрунтовка откосов дверного блока за 1 раз грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 0,96 | |
| | | 6. Окраска откосов краской водоэмульсионной за два раза | м2 | 0,96 | |
| Откосы внутренние | | 7. Ремонт штукатурки внутренних откосов дверного блока цементно-известковым раствором, <u>шпатель</u> | м2 | 0,96 | |
| | | 8. Огрунтовка откосов дверного блока за 1 раз грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 0,96 | |
| | | 9. Окраска откосов краской водоэмульсионной за два раза | м2 | 0,96 | |
| Блок дверной наружный | | 10. Окраска дверного блока с коробкой масляной краской за два раза с двух сторон | м2 | 1,6 | |
| | | 11. Погрузка строительного мусора вручную | тн | | По расчету |
| | | 12. Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км. | тн | | По расчету |

Начальник УКИТС
Инженер УКСиР



Н.В. Ловцов
И.Н. Кондратенко