

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор
ООО «Самарские коммунальные
системы»

В.В. Бирюков

« 5 » октября 2018г.

Техническое задание № СКС-2019-В-3-423

Капитальный ремонт станции катодной защиты с заменой преобразователя
ОПС-63-48 на преобразователь безтрансформаторного типа ПКЗ-АР-341

расположенных по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, 51 (ТП-4632)
г. Самара, ул. Ново-Молодежная, 5 (ТП-4633)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Генеральный директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 28 от 15.02.2018г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:okr@samcomsys.ru
2	Основание для проведения работ	Производственная программа на 2019 г.
3	Наименование и местоположение объекта	Электрозащита водовода (инв. № 400244) г. Самара, ул. Пугачевский тракт, 51 (ТП-4632) Электрозащита водовода (инв. № 400246) г. Самара, ул. Ново-Молодежная, 5 (ТП-4633)
4	Источник финансирования	Себестоимость
5	Цель и назначение работ	Восстановление защиты стального водовода от коррозии и обеспечение защитного потенциала.
6	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Год ввода в эксплуатацию-1993г.
7	Режим работы производства	Круглосуточно
8	Состав работ	дефектная ведомость
9	Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	См. пункт №8
10	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Поставка оборудования и материалов подрядчиком. Гарантия на оборудование и материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей, паспорта на оборудование.
11	Состав разделов документации и требования к их содержанию	Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы .
12	Оформление принимаемых	Согласование отклонений в виде актов и протоколов

	решений в ходе выполнения работ	
13	Требования к технологическим решениям	В соответствии с действующими нормами и правилами
14	Исходные данные для выполнения работ	Дефектная ведомость(приложение).
15	Требования к сметной документации	Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. (ГРАНД-смета)
16	Требования к природоохранным мероприятиям	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством.
17	Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	Не требуется
18	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется
19	Технические требования к технологическому оборудованию	Не требуется
20	Требования по утилизации (захоронению) отходов	Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами, правилами и другими нормативными документами
22	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	С 1.08.2019-25.08.2019г.
23	Требования по согласованию проектной документации	Не требуется
24	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	1. Сертификаты качества на используемые материалы. 2. Акты на скрытые работы. 3. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3). 4. Протокол измерения сопротивления изоляции кабеля. 5. Паспорта на оборудование.
25	требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	1.Сертификаты качества на используемые материалы -в 1 экз. 2. Акты на скрытые работы – в 1экз. 3. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) -2 экз.
26	Дополнительные требования и особые условия	1. Гарантия качества 10 лет. 2..Работы ведутся в условиях действующего предприятия

Технический директор
ООО «Самарские коммунальные системы»

 Д.С. Ракицкий

Начальник управления УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»

 В.С. Чаплашкин

Главный энергетик

 С.Л. Нагорный

Начальник СЭЦ

 О.Е. Гришин