

2019 г., июль

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»

Организация – заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

УКСиР

В.С. Чапалшкин
2018 г.

Номер документа	Дата составления

Инв. № 139

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № КС-2019-С-3-438
Для капитального ремонта: с заменой деревянных окон на пластиковые здания котельной ГОКС
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

Местонахождение ОС: Котельная ГОКС

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Окна в деревянных переплетах	Сгнили оконные коробки, подоконные доски, коррозия отливов	1. Демонтаж деревянных оконных коробок в панельных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт/м2	8/64,8	
		2. Демонтаж деревянной оконной коробки в кирпичных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт/м2	1/1,67	
		3. Демонтаж оконных переплетов остекленных в каменных стенах	м2	66,47	
		4. Демонтаж карнизных отливов в каменных стенах шириной до 0,2 м.	м	13,45	
		5. Установка оконных блоков из ПВХ девяносточастых с поворотной-откидной створкой однокамерных пл. 8.1 м2 (3х2,7 м.)	шт/м2	1/8,1	✓
		6. Установка оконных блоков из ПВХ девяносточастых глухих однокамерных пл. 8.1 м2 (3х2,7 м.)	шт/м2	1/8,1	
		7. Установка оконных блоков из ПВХ девяносточастых глухих заполнение поликарбонат пл. 8.1 м2 (3х2,7 м.)	шт/м2	6/48,6	
		8. Установка оконного блока из ПВХ двухстворчатого с поворотной створкой однокамерного пл. 1,43 м2 (1,45х1,15 м.)	шт/м2	1/1,67	
		9. Установка планок соединительных L-5400 мм (3шт.) и L-12000мм (1шт.)	шт/м	4/28,2	
		10. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах шириной до 0,2 м.	м	12	

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов			
1	2	3	Ед. изм.	Объем	Примечание
		11. Облицовка оконных откосов наружных планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 0,15 м.	4	5	6
		12. Устройство отлива шириной 0,15 м. оконных проемов наружных планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2/м2 проема	4,0/66,5	16,6
		13. Облицовка оконных откосов внутренних пластиковыми панелями шириной до 0,2 м. с использованием пластиковых доборных элементов	м2	2,1	
		14. Погрузка строительного мусора вручную	м2/м2 проема	8/66,5	
		15. Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	тн		По расчету
			тн		По расчету

Начальник УКИТС

Инженер УКСИР

И.Н. Кондратенко

Н.В. Ловцов

Н.В. Ловцов

И.Н. Кондратенко