

составляется

402766,40

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»
В.С. Чапалшкин
«_____» _____ 2018

Организация – заказчик: УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы»

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-435

Для капитального ремонта: остекления с заменой поликарбонатного заполнения здания котельной НФС-2

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

Инв: № 195

Местонахождение ОС: Площадка 2-го подъема НФС-2

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Окна в металлических переплетах	Коррозия и деформация металлических оконных переплетов, коррозия отливов, разрушение резиновых уплотнительных элементов	1. Демонтаж металлических оконных переплетов остекленных в панельных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м ² /шт	50,04 / 282	ширина переплетов 0,12 м, остекление одинарное
		2. Демонтаж карнизных отливов в каменных стенах шириной до 0,2 м.	м	12	
		3. Установка оконных блоков из ПВХ шестистворчатых глухих заполнение поликарбонат 25 мм пл. 6,255 м ² (2,085х3,0 м.)	шт/м ²	8/50,04	
		4. Планка соединительная L-4200 мм(3шт.) и L-12000 мм(1шт.)	шт	4	
		5. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах шириной до 0,2 м.	м	12	
		6. Облицовка оконных откосов наружных планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 0,15 м.	м ² /м ² проема	3,06/50,04	
		7. Устройство отлива оконных проемов наружных планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 0,15 м.	м ²	1,8	

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		8. Облицовка оконных откосов внутренними пластиковыми панелями шириной до 0,2 м. с использованием пластиковых доборных элементов	м2/м2 проема	6,5/50,04	
		11. Погрузка строительного мусора вручную	тн		По расчету
		12. Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	тн		По расчету

Начальник УКиТС

Инженер УКСиР

Long



Н.В. Ловцов

И.Н. Кондратенко