

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

В.С. Чапликин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № КС-2019-П-3-427

На капитальный ремонт кровли административного здания Управления

Инв № 388

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля над тех. архивом	Протекание	Разборка покрытий кровель из профилированного листа при высоте здания до 25м	M2	76,2	6мх12,7м
			Разборка примыканий кровель к стенам из оцинкованной стали	M/m2	12,7/7,62	
			Демонтаж и монтаж обделок парапета из оцинкованной стали (б/у) шир до 1м	M/m2	12,7/12,7	
			Разборка отливов из оцинкованной стали толщ 0,7мм	м	12,6	
			Устройство пароизоляции оклеечной в два слоя (Стеклохолст)	M2	76,2	
			Утепление покрытий минераловатными плитами толщ 100мм ROCKWOOL (плиты раздвигать через 1,1м на 100мм для устройства вентканалов)	M2	76,2	Кавити Баттлс
			Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов в 2 слоя (в нахлест)	M2	76,2	
			Отрунтовка оснований битумной эмульсией	M2	76,2	
			Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в 3 слоя (Техноласт)	M2	76,2	
			Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам (M2/м	7,62/12,7	

			h-0,6м без фартука)				
			Устройство примыканий кровель металлической лестнице из наплавленных материалов	к	м2	1,2	
			Устройство отливов из оцинкованной стали толщ 0,7мм		м	12,6	уменьш в кровле
	Кровля над 4-м этажем	Протекание	Разборка покрытий кровель из профилированного листа при высоте здания до 25м		м2	70	10мх7м
			Устройство пароизоляции прокладочной в два слоя (Стеклохолст)		м2	70	
			Монтаж кровельного покрытия из профильного листа НС-35-1000-Q5 б/у с добавлением нового материала 10%		м2	70	60м2-б/у 10м2-новый
			Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (коньков)		м.п/м2	10/4	
			Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (щдгов)		м.п/м2	20/5	
			Смена стекол в слуховых окнах площадью до 0,5м2 толщ 4мм		м2	5,2	
			Погрузка мусора вручную		т	0,053	По расчету
			Перевозка мусора до 10км		т	0,053	По расчету

Руковод. Произ. Гр УКСиР

Заведующая хозяйством

Сарапцева И.В.

Антова И.Н..