


Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	11	Код МТР в ЕНС РКС	ГВ0034

Кран шаровой запорный проходной водоразборный DN15, PN6, муфта

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
1	Рабочая среда		вода
2	Диск Температура рабочей среды		+110 °С
3	Материал корпуса		Латунь
4	Материал уплотнения затвора		Латунь
5	Класс герметичности по ГОСТ 9544-93		«А»
6	Тип присоединения		муфта
7	Тип штуцера		ручной
8	Рабочее давление	МПа	1,6
9	Диаметр	мм	15

Начальник участка

Главный инженер



Ю.А. Шкирдов

В.Н. Якимкин