


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Затвор дисковый поворотный межфланцевый запорно-регулирующий DN150, PN16 с электроприводом	ГТ0071	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1,1	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с гладкими проушинами ГРАНВЭЛ типа Sigeval (компания АДЛ)	шт	1
1,2	Рабочая среда		чистая вода, питьевая вода
1,3	Диапазон температуры рабочей среды	град С	От плюс 0,1 до плюс 40
1,4	Диапазон температуры при хранении	град С	От минус 40 до плюс 40
1,5	Содержание свободного хлора в рабочей среде	мг/л	От 0,3 до 2,0 включительно
1,6	Направление потока		Любое
1,7	Положение затвора в пространстве		Любое
1,8	Защитное покрытие затворов должны быть устойчивы в условиях УХЛ 5 по ГОСТ 15150	Не менее, лет	50
1,9	Тип защитного антикоррозийного покрытия		Наружное и внутреннее сплошное двухкомпонентное эпоксидное порошковое защитное покрытие толщиной не менее 250 микрон, обеспечивающее надежную защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения
1,1	Диаметр условного прохода, Ду	мм	150
1,11	Номинальное давление, PN	кгс/см, (Мпа)	16 по ГОСТ 356-80
1,12	Вращение запирающего диска затвора		Плавное, без заеданий
1,13	Материал корпуса и диска затвора		Высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием
1,14	Седло		EPDM
1,15	Седловое уплотнение диска		EPDM
1,16	Шток		Нержавеющая сталь
1,17	Герметичность затвора	класс	Кл.А по ГОСТ Р 54808-2011
1,18	Управление		Под электропривод AUMA SG 07.2 F07
1,19	Электропривод		SG 07.2 F07 КОМ №23001364, № 2205 NS 87534, IP67 16сек/90, Мзакр 120-300 Нм, Моткр 120-300Нм, смазка F1, темп -25/80 С
1,2	Электродвигатель привода		SD 00 50-2/40 АРТ №Z024.467 №2205 NM18258, 380V, 50Hz, 0,09kW, 0,5A, cos 0,58, S2-15 min, IP67 2800 об/мин, изоляция F
1,21	Допустимая температура окружающей среды	град С	От минус 40 до плюс 80
1,22	Монтажное положение		Любое

1,23	Нормативный срок службы		Согласно EN 15714-2 или превышает их
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2,1	Затвор дисковый поворотный межфланцевый в сборе с электрприводом	шт	1
2,2	Паспорт, ТУ и инструкция по эксплуатации на русском языке (либо с приложенным заверенным переводом на русский)	экз	1
2,3	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN		Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53673-2009, СТ ЦКБА 043-2008, ГОСТ Р 52760-2007. Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя.
2,4	Производитель		Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа
2,5	Представитель		Наличие представительства в г.Перми. Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке.
2,6	Гарантия на продукцию	лет	10 лет (с возможностью полной заменой вышедшей из строя арматуры в гарантийный период, до выяснения причин выхода из строя)
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	shakriev.e.d@novyobol.perm.ru		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			