



Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Затвор дисковый межфланцевый D-300 мм, PN-16 с механическим редуктором	ГГ0120	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1,1	Затвор дисковый поворотный запорно-регулирующий	шт	1
1,2	Рабочая среда		чистая вода, питьевая вода
1,3	Диапазон температуры рабочей среды	град С	От плюс 0,1 до плюс 40
1,4	Диапазон температуры при хранении	град С	От минус 40 до плюс 40
1,5	Содержание свободного хлора в рабочей среде	мг/л	От 0,3 до 2,0 включительно
1,6	Направление потока		Любое
1,7	Положение затвора в пространстве		Любое
1,8	Защитное покрытие затворов должны быть устойчивы в условиях УХЛ 5 по ГОСТ 15150	Не менее, лет	50
1,9	Тип защитного антикоррозийного покрытия		Наружное и внутреннее сплошное двухкомпонентное эпоксидное порошковое защитное покрытие толщиной не менее 250 микрон, обеспечивающее надежную защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения
1,1	Диаметр условного прохода, Ду	мм	300
1,11	Номинальное давление, PN	кгс/см, (Мпа)	16 по ГОСТ 356-80
1,12	Вращение запирающего диска затвора		Плавно, без заеданий
1,13	Материал корпуса и диска затвора		Высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием
1,14	Седловое уплотнение корпуса		EPDM
1,15	Седловое уплотнение диска		EPDM
1,16	Шток		Нержавеющая сталь
1,17	Герметичность затвора	класс	Кл.А по ГОСТ Р 54808-2011
1,18	Управление		Под редуктор механический
1,19	Материал корпуса редуктора		высокопрочный чугун
1,2	Тяговое усилие на штурвале (колесе)		В соответствии со стандартом EN12 750
1,21	Тип присоединения		межфланцевый
1,22	Закрытие		По часовой стрелке RR
1,23	Монтажное положение		Любое

1,24	Нормативный срок службы		Согласно EN 15714-2 или превышает их
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2,1	Затвор дисковый межфланцевый с механическим редуктором	шт	1
2,2	Паспорт, ТУ и инструкция по эксплуатации на русском языке (либо с приложенным заверенным переводом на русский)	экз	1
2,3	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN		Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53673-2009, СТ ЦКБА 043-2008, ГОСТ Р 52760-2007. Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя.
2,4	Производитель		Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа
2,5	Представитель		Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке.
2,6	Гарантия на продукцию	лет	10 лет (с возможностью полной заменой вышедшей из строя арматуры в гарантийный период, до выяснения причин выхода из строя)
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:	<a href="mailto:shakriev.e.d@novogor.perm.ru">shakriev.e.d@novogor.perm.ru</a>		
Подпись:			
ФИО	Ярыгин В.В.		
Должность:	Главный механик		
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			