

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Заказчик: | АО «ВОЭК» | Группа материалов: | НЖ |
| № опросного листа: | 60 | Код МТР в ЕНС РКС: | НЖ0001 |

Наименование МТР: Боты диэлектрические

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-----------------------------------|---|-------------|---|
| 1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | | |
| 1.1 | Боты диэлектрические | |  <p>Изготовлены формовым способом из резины. Специальные диэлектрические боты должны обеспечивать защиту – от воздействия электрического тока напряжением до 15000 В при использовании в качестве дополнительного к другим специальным средствам коллективной защиты. Специальная обувь должна быть изготовлена полностью и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки.</p> |
| 1.2 | Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК | | ГОСТ 13385-78 |
| 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | |
| 2.1 | . | | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| ФИО ответственного: | Гамаюнов В.Н. |
| Должность: | Руководитель сл.ОТ |
| Телефон / Факс: | 4922 472212 |
| Главный инженер: | Лылов А.С. |
| Подпись: | <i>А. Лылов</i> |