

Наименование Приглашения	ПДО РКСМ-225
--------------------------	--------------

№ п/п	Формулировка вопроса	Ответ
1	Уточните, пожалуйста, нет ли ошибки в количестве редукторов 1шт., вместо 2шт. в пункте 2.3 в ОЛ13 для ККС - Редуктор моноблочный GK 10.2/FC, так как чтобы передать крутящий момент необходимо поставить по одному редуктору на каждый шпиндель, а запрашиваемый щитовой затвор двухшпиндельный.	Привод оснащен дополнительным выходным валом под прямым углом к основному выходному валу, т.е. крутящий момент передаётся от привода непосредственно на один шпиндель, а дополнительный вал передаёт крутящий момент на конический редуктор второго шпинделя, что требует только один конический редуктор.
2	Просим уточнить п.3.3 ОЛ13 для ККС о классе герметичности, в ОЛ речь идет о классе герметичности А (протечки недопустимы), однако для щитовых затворов данный класс герметичности не применим, по ГОСТ 9544-93 применяется класс А-А или ниже. Если все же в указанном классе герметичности нет ошибки просим указать рабочее давление.	давление составляет 0,01 МПа.
3	Просим уточнить с чем связана порядковая разница в начальных ценах на аналогичные позиции для ООО «СКС», к примеру, п.414 и п.425, п.402 и п.426 и другие с Прил 2 форма оферты 1Н2016, связана ли это с конструктивными особенностями? Опросные листы по данному водоканалу не предоставлены.	Прошу внимательно изучить наименования материалов и ГОСТ, ТУ по которым должна изготавливаться арматура