ОК-1



ДИ-3 (ДИ-9)



ДИ-4 (ДИ-6)



ДИ-5



ДИ-7



ДИ-8



ДИ-10



Спецификация элементов заполнения проемов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Оконные блоки			
ОК-1	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ОК-1:ОПВ2 1140-1490(4М1-6-4М1-6-4М1)	4		См.п.2,3,4,5
		Дверные блоки			
1	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-1 Сущ.	1		См.п.9
2	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-2 Сущ.	1		См.п.10
3	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-3:ДПНУ ГППр2060-970-130	3		См.п.6
4	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-4:ДПНУ ГППр2290-970	2		См.п.7
5	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-5:ДПНУ ГППр2060-970	1		См.п.6
6	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-6:ДПНУ ГППр2290-1010	1		См.п.14
7	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-7:ДПНУ ГППр2430-1100-130	1		См.п.8
8	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-8:ДПНУ ГППр2000-950-130	1		См.п.11
9	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-9:ДПНУ ГППр2070-1010-130	1		См.п.12
10	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ДИ-10:ДПНУ ГППр2290-1010	1		См.п.13
		Подоконные доски			
ПД-1	223.00.00/05-2015-АР, л.5	ПД-1:1510-600	4		См.п.15
		Доводчики			
	223.00.00/05-2015-АР, л.5	DORMA TS 83 BC	11		См.п.16

1. Перед изготовлением оконных и дверных блоков размеры уточнить по месту.
2. Оконные блоки из металлопластика- двухкамерный стеклопакет в тройном переплете R_o= 0,49 м²°С/Вт по ГОСТ 30674-99.
   Стекла в испарительной закрыть светоотражающей пленкой, расход-3,50 м².
3. Примыкание оконных блоков к стеновым проемам выполнить по ГОСТ 30971-2012.
4. Заполнение пространства между оконной коробкой и внутренней поверхностью - вспенивающимся теплоизоляционным материалом.
5. Оконные блоки металлопластиковые с декоративным покрытием белого цвета.
6. Дверные блоки ДИ-3: ДИ-5 - наружные, металлопластиковые, утепленные, однопольные с порогом, правые для проема 1010х2070мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
   Утепление створки - "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм.
   Дверной блок ДИ-5 выполнить со смотровым окном размером 400х300 мм.
7. Дверные блоки ДИ-4 - наружные, металлопластиковые, утепленные, однопольные с порогом, левые для проема 970х2290мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
   Утепление створки - "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм.
8. Дверной блок ДИ-7 - наружный, металлопластиковый, утепленный, однопольный с порогом, правые для проема 1100х2430мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
   Утепление створки - "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм.
9. Существующие ворота ДИ-1: - со стороны испарительной створки утеплить "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм и обшить профлистом С21-1000-07 ГОСТ 24045-94, с наружной стороны створки обшить профлистом, по типу фасадов.
10. Существующие ворота ДИ-2 : - в одной из существующей створке ворот выполнить калитку Н=2,0м по типу существующей калитки в воротах ДИ-1 и обшить с наружной стороны профлистом С21-1000-07 ГОСТ 24045-94 цвет белый с покраской в заводских условиях.
11. Дверной блок ДИ-8 - наружные, металлопластиковые, утепленные, однопольные с порогом, правые для проема 950х2000мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
    Утепление створки - "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм.
12. Дверные блоки ДИ-9 - наружные, металлопластиковые, однопольные с порогом, правые для проема 1010х2070мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
13. Дверной блок ДИ-10 - наружные, металлопластиковые, утепленные, однопольные с порогом, правые для проема 1010х2350мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
    Утепление створки - "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм.
14. Дверной блок ДИ-6 - наружный, металлопластиковый, утепленный, однопольный с порогом, правая для проема 1010х2290мм, цвет белый с покраской в заводских условиях.
    Утепление створки - "URSA" марки П-17 толщиной 60 мм.
15. Подоконные доски - металлопластиковые, цвет белый.
16. Все двери выполнить с уплотнениями в притворах и с устройствами для самозакрывания с помощью доводчика DORMA TS 83 BC.
17. Все металлопластиковые двери выполнить по ГОСТ 30970-2002.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Селетков А.А.			
ГИП		Панов А.П.			
Н.контр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Демин Д.Ю.			

223.00.00/05-2015-АР

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схемы окон, дверей. Спецификация элементов заполнения проёмов.

ООО"Комплексное строительное трехмерное проектирование" КСТП