Схема расположения отверстий

в перекрытии



в покрытии



Фрагмент 1



1 – 1



Спецификация изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
		Усиление плиты			
		Детали			
1	ГОСТ 5781-82*	⌀ 12А400, L=1600	4	1,42	
2	ГОСТ 5781-82*	⌀ 12А400, L=650	4	0,58	
		Материал			
		Бетон В15; м^3	0,10		

Ведомость расхода стали на один элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			Итого
	Арматура класса			
	А400			
	ГОСТ 5781-82*			
	Ø12			
Усиление плиты	8,00			8,00

1. Указания по сварке и покраске смотреть на листе 1.
2. Отверстие выбить путем сверления малых отверстий по контуру.
3. Минимальный защитный слой бетона 10 мм.
4. Общий объем работ по пробивке отверстий -0,15м^3 .

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	223.00.00/05-2015-КЖ			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Разраб.		Колечкин А.А.				Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Панов А.П.					Р	5	
Н.контр.		Панова И.Ф.				Схема расположения отверстий	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"		
Утв.		Демин Д.Ю.					КСТП		