

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проклад через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил, мм2	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
КЗ-1/1-4	Ящик управления 3-1/1Я	Пост управления 3-1/1ПУ2					КВВГнг	4х1,5	70			
НЗ-1/2-1	Ящик управления 3-1/1Я	Ящик управления 3-1/2Я					ВВГнг	5х1,5	2			
НЗ-1/2-2	Ящик управления 3-1/2Я	Зл. двие. затвора 3-1/2					КВВГнг	4х1,5	5			
КЗ-1/2-1	Ящик управления 3-1/2Я	Колодка затвора 3-1/2					КВВГнг	7х1,5	5			
КЗ-1/2-2	Ящик управления 3-1/2Я	Ящик управления Н15Я					КВВГнг	4х1,5	80			
КЗ-1/2-3	Ящик управления 3-1/2Я	Пост управления 3-1/2ПУ1					КВВГнг	4х1,5	7			
КЗ-1/2-4	Ящик управления 3-1/2Я	Пост управления 3-1/2ПУ2					КВВГнг	4х1,5	70			
НЗ-2-1	Ящик управления 3-1/2Я	Ящик управления 3-2Я					ВВГнг	5х1,5	2			
НЗ-2-2	Ящик управления 3-2Я	Зл. двие. затвора 3-2					КВВГнг	4х1,5	5			
КЗ-2-1	Ящик управления 3-2Я	Колодка затвора 3-2					КВВГнг	7х1,5	5			
КЗ-2-2	Ящик управления 3-2Я	Ящик управления Н15Я					КВВГнг	4х1,5	80			
КЗ-2-3	Ящик управления 3-2Я	Щит КИП (автоматизатор)					КВВГнг	4х1,5	70			