

Согласовано	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1.Высоковольтное оборудование							
	1	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением 10/0,4кВ мощностью трансформатора 250кВА				компл.	1		
	2	Трансформатор силовой масляный 250кВА, 10/0,4кВ Y/Yн-о	ТМГсу -250			шт	1		
	3	Разъединитель высоковольтный 10кВ, 400А, трехполюсный наружной установки с одним заземлителем, комплектно с приводом ПР01-1 УХП	РЛНД1-10-II-400УХП ТУ16-91.ИВЕЖ.674212.003Т		ОАО ХК "Элбо" г. Великие Луки	шт	1		
	4	Замок висячий				шт	1		
Взам. инв.		2. Кабельные изделия							
	5	Провод самонесущий изолированный и защищенный для воздушных ЛЭП на напряжение до 20кВ, сечением 70мм2 ТУ16-705.500-2006	СИП-3 (Nexans)			км	0,092		
Подп. и дата									
Инф. подл.									

								09-04-14-ЗС.С			
								Строительство КТПН-250 в районе СНТ №17, строительство ВЛЗ-10кВ г.Чайковский			
Изм.	Кол.	Лист	N	до к	Подпись	Дата	Наружные сети электроснабжения 10кВ		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гущол В.Н.			05.14		Р		1	3	
Инженер		Жолобова И. И.			05.14		Спецификация оборудования и материалов для КТП		ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"		