N	Наименование	Ед. изм.	А27		УА27		П27		ПоВ10-2		ПП27		КтВ10-21		УПоВ10-21		УАтВ10-21		Общее кол.
			Количество		Количество		Количество		Количество		Количество		Количество		Количество		Количество		
			5		1		19		13		20		4		1		4		
			на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	
	Стойка СВ110-3,5	шт									1	20							20
	Стойка СВ95-3	шт	2	10	3	3	1	19											32
	Опорно-анкерная плита П-3и	шт	2	10	3	3													13
	Узел крепления плит П11	шт	2	10	3	3													13
	Крепление подкоса У4	шт	1	5	2	2													7
	Заземляющий проводник ЗП6	пм	0,65	3,25	1	1	0,3	5,7	0,5	6,5	0,65	13	0,65	0,65	0,65	0,65	2	8	38,75
	Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007	шт	3	15	4	4	2	54	4	56	3	60	4	16	3	3	10	40	248
	Скрепа А 200	шт	3	15	4	4	2	54	4	56	3	60	4	16	3	3	10	40	248
	Анкерный кронштейн СА2000	шт	1	5	2	2							2	8	1	1	4	16	32
	Натяжной зажим РА95-2000	шт	2	10	2	2							2	8	2	2	4	16	38
	Комплект промежуточной подвестки ES 2000	шт					1	19	2	27									46
	Анкерный кронштейн САВ25	шт	1	3			1	10	1	5	2	40							55
	Натяжной зажим РА 25х100	шт	1	3			1	10	1	5	2	40			1	1			55
	Зажим CDR/CN IS 95 UK для ЗП6	шт	1	5	1	1	1	40	2	26	1	20			1	1	2	8	86
	Зажим типа ПС-1 -1	шт	3	15	2	2	1	40	1	13	1	20			3	3	8	32	125
	Зажим Р4Х-150D	шт	3	15	3	3									3	3	8	32	53
	Зажим Р3Х-95	шт	1	5	1	1									1	1	2	8	16
	Зажим Р2Х-95	шт	2	6			2	18			4	80			2	2			106
	Кабельный ремешок CSB, для d 45 мм, СИП 35-95	шт	3	15	2	2	2	38	4	52	3	60	4	16	3	3	6	24	210
	Кронштейн КС2	шт	1	1			1	7	1	7					1	1			16
	Хомут Х16	шт	1	1			1	7	1	7					1	1			16
	Зажим ЕР95-13	шт	2	2			2	14	2	14					2	2			32
	Провод изолированный ПВС 3х2,5	пм	4,5	4,5			4,5	31,5	4,5	31,5					4,5	4,5			72
	Светильник ЖКУ-02-150 в комплекте с лампой ДНАТ-150	шт	1	1			1	7	1	7					1	1			16
	Зажим CDR/CN IS 95 UK для ЗП6	шт	1	1			1	7	1	7					1	1			16

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Волков			05.14

25/04-2014-ЭС

Строительство двух КТПН-630/10/0,4, ВЛЗ-10кВ от ТП-94 до ТП-0202, и ВЛИ-0,4 кВ. г.Очер.

Воздушно-кабельная линия 10кВ и воздушная линия 0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомость арматуры ВЛИ-0,4кВ

ООО «Энергосетьстрой»