



Ведомость узлов

Поз.	Обозначение или тип модели	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	АС-02-03	Траверса марки ТР-19	н	154	
2	АС-02-03	Серьга скоба с изолятором серьгой [illegible]	н	154	
3		Опора марки ПсВ по серии	шт.	8	
4		Тросы стальные в изоляции диаметром 8мм			Для анкера
		L=4000мм	шт.	8	[illegible]
5	АС-02-03	Изоляторы подвесные в гирлянде	шт.	4	
6	25/04-2014-ЭС лист 03.2014	Анкерная опора П40В-12	шт.	6	
7	25/04-2014-ЭС лист 19	Анкерная стальная опора ПА22В-12	шт.	1	
8	25/04-2014-ЭС лист 19	Промежуточная опора П40В-7	шт.	69	
9	25/04-2014-ЭС лист 03.2014	Анкерная железобетонная опора ПС40В-12	шт.	4	
10		Разъединитель 6кВ РДЗВ-10	шт.	44	
11	ГОСТ 8239-89	Сталь угловая 50х50х5мм L=6,2м	шт.	48	[illegible]
12	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая 40х4мм	н	336	[illegible]
13		[illegible]	шт.	28	
14		Заземлитель [illegible]	н	25	

Ведомость опор

Опоры		Фундаменты		Начало пикета	Кол-во опор	Примечание
Обозначение	Эскиз	Обозначение	Эскиз			
[illegible]	Лист 03.2014	0-0а		4,5	2	
25/04-2014-ЭС лист 03.2014		0-0а		39	1	
25/04-2014-ЭС лист 19.03.2014	h=от 0,2м			10,8;18; 23,57	5	
25/04-2014-ЭС лист 19	h=от 0,2м			1,5;3,5; 7,5;10; 12,5;15; 17,5;20; 22,5;25	15	
25/04-2014-ЭС лист 19.03.2014	0-0а			14,15	2	
25/04-2014-ЭС лист 19.03.2014	0-0а			21,29	2	
25/04-2014-ЭС лист 19.03	h=от 0,2м			1;3;5; 9;11;13; 15	7	
25/04-2014-ЭС лист 19.03	h=от 0,2м			32	1	
25/04-2014-ЭС лист 19.03.2014	0-0а			33	1	
25/04-2014-ЭС лист 19.03.2014	0-0а			65	1	
25/04-2014-ЭС лист 19.03.2014	0-0а			0,25; 3,5	4	

Ведомость пересечения

Поз.	Обозначение или тип проводника	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	АС-02-03-02	[illegible]	шт	1	
2		[illegible]			
3	АС-02-03-02	[illegible]	шт	2	
4	АС-02-03	[illegible]	шт	1	30м

Условные обозначения

Обозначение	Пояснение
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	25/04-2014-ЭС
						Строительство двух КТПН-630/10/0,4, ВЛ(0-10кВ) от ТП-94 до ТП-0232, и ВЛИ-0,4 кВ. г.Омск.
Разраб.						Воздушно-кабельная линия 10кВ и воздушная линия 0,4кВ
Проверил						План сетей электроснабжения 10/0,4кВ
Стадия	Лист	Листов				
Р	2.1					ООО «Энергоальтстрой»