Анкерный участок			Визируемый пролет		Марка провода	Измерение	Монтажные стрелы провеса провода в м при температуре воздуха в ОС и монтажные тяжения						
Номера погран. опор	Длина (м)	Приведенный пролет (м)	Номера погран. опор	Длина (м)			-40	-20	-15	0	+15	+20	+40
3/3-7/3	104	26,00			СИП-2А 3х70+1х70	Тяжение, Н	1500	1440	1430	1390	1360	1350	1310
			3/3-4/3	26,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,26	1,28	1,31	1,34	1,35	1,39
			4/3-5/3	26,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,26	1,28	1,31	1,34	1,35	1,39
			5/3-6/3	26,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,26	1,28	1,31	1,34	1,35	1,39
			6/3-7/3	26,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,26	1,28	1,31	1,34	1,35	1,39
7/3-9/3	64	32,00			СИП-2А 3х70+1х70	Тяжение, Н	2270	2150	2120	2040	1980	1950	1880
			7/3-8/3	32,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,29	1,30	1,35	1,40	1,41	1,47
			8/3-9/3	32,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,29	1,30	1,35	1,40	1,41	1,47
3-8	200	40,00			СИП-2А 3х50+1х54,6	Тяжение, Н	4290	3710	3600	3300	3060	2990	2740
			3-4	40,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,94	0,97	1,06	1,14	1,17	1,27
			4-5	40,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,94	0,97	1,06	1,14	1,17	1,27
			5-6	40,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,94	0,97	1,06	1,14	1,17	1,27
			6-7	40,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,94	0,97	1,06	1,14	1,17	1,27
			7-8	40,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,94	0,97	1,06	1,14	1,17	1,27

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.