N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	Измерение сопротивления растеканию тока	шт	9	1-11-010-1
	заземлителя			
	Проверка наличия цепи между заземлителями	шт	9	1-11-011-1
	и заземленными элементами			
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт	2	1-11-028-1
	кабеля			
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт	6	1-11-028-2
	ОПН			
	Измерение токов утечки ОПН	шт	6	1-11-027-2
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт	39	1-11-028-2
	подвесных изоляторов перед установкой			
	Испытания кабеля 6кВ	шт	2	1-12-027-1

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Волков			05.14

27/04-2014-ЭС.ВМ

Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ от п/ст "Рябины" до ТП-5672, г.Верещагино

Воздушно-кабельная линия 10кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Ведомость пусконаладочных работ

ООО «Энергосетьстрой»