Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Кабельные изделия							
1.1	Кабель силовой с алюминиевыми многопроволочными жилами с бумажной	ААБл-10		з-д "Камкабель"	км	0,280		
	изоляцией, пропитанной вязким маслоканифольным составом в алюмин.	ТУ16.К71-335-2004		г.Пермь				
	оболочке на напряжение 10кВ, сечением 3х185мм2							
1.2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	АВБбШВ -1		з-д "Камкабель"	км	0,240		
	в ПВХ оболочке на напряжение 1кВ, сечением 4х120мм2	ГОСТ Р 53769-2010		г.Пермь				
	2. Материалы							
2.1	Муфта соединительная термоусаживающая внутренней установки 6(10)кВ	GUSJ-12/ 150-240		Raychem	компл.	1		
	каб. сеч. 185мм2							
2.2	Муфта концевая термоусаживающая внутренней установки 6(10)кВ	GUST 12/150-240/450		Raychem	компл.	7		
	каб. сеч. 185мм2							
2.3	Муфта соединительная термоусаживающая внутренней установки 1кВ	POLJ-01/4X 70-120-T		Raychem	компл.	6		
	каб. сеч. 120мм2							
2.4	Муфта концевая термоусаживающая внутренней установки 1кВ	EPKT-0047-L12-CEE01		Raychem	компл.	6		
	каб. сеч. 120мм2							

Согласовано

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Гуцол В.Н.			05.14
Инженер		Жолобова			05.14

08-04-14-ЭС.С

Строительство БКТП в районе ТП-14, строительство КЛ-10кВ КЛ-0,4кВ, реконструкция ТП-14 г.Чайковский

Наружные сети электроснабжения 10/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования и материалов

ООО"Энергосетьстрой" 2014г.

Копировал формат А3