


Схема сети 10кВ

[illegible]

Примечание:

1. ВЛ-10кВ выполнена проводом марки СИП-3 3(1х70).
2. Все опоры заземлить по типовому проекту шифр 3.407-150 «Сельэнергопроект». В соответствии с п.2.5.129 ПУЭ 7-го издания сопротивление заземляющих устройств при удельном сопротивлении грунта ρ до 100 Ом*м для опор в населенной местности должно быть не больше 10 Ом, в ненаселенной местности -30 Ом

						09-04-14-3С		
						Строительство КТПН-250 в районе СНТ №17, строительство ВЛЗ-10кВ г.Чайковский		
Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наружные сети электрообеспечения 10кВ	Стация	Лист
							Р	З
ГИП	Гуцол В.Н.			05.14		Схема сети ВЛ-10кВ	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"	
Инженер	Жолобова			05.14				