Анкерный участок			Визируемый пролет		Марка провода	Измерение	Монтажные стрелы провеса провода в м при температуре воздуха в ОС и монтажные тяжения								
Номера погран. опор	Длина (м)	Приведенный пролет (м)	Номера погран. опор	Длина (м)			-40	-30	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40
1 - 4	120	40,00			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			1 - 2	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
			2 - 3	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
			3 - 4	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
4-5	28	28,00			СИП-3(1х70)		6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			4 - 5	28,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.050	0.061	0.071	0.091	0.110	0.160	0.200	0.300	0.400
5-9	140	35,00			СИП-3(1х70)	Тяжение, Н	6900.01	5905.06	4917.57	3945.34	3012.76	2163.88	1504.78	1095.24	863.16
			5-6	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
			6-7	40,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.550	0.650	0.700	0.800
			7-8	30,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.055	0.064	0.077	0.095	0.125	0.174	0.250	0.344	0.436
			8-9	30,000	СИП-3(1х70)	Стрела, м	0.055	0.064	0.077	0.095	0.125	0.174	0.250	0.344	0.436

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	27-04-2014-ЭС			
						Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ от п/ст "Рябины" до ТП-5672, г.Верещагино			
						Воздушно-кабельная линия 10кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р	13	
Разраб.		Волков			05.14	Монтажные стрелы провеса и тяжения проводов	ООО «Энергосетьстрой»		