

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия материала	Завод- изготовитель	Еденица измепен ия	Коли- чество	Масса единицы кг.	Приме- чание
	1. Оборудование:							
1.1	Опора железобетонная	СВ95-3с			шт.	58		
		ТУ 5863-007-00113557-94						
1.2	Опорно-анкерная плита	П-3и			шт.	16		
1.3	Рудильник	РПС-250А			шт.	1		
	2. Кабельные изделия:							
	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из	ТУ 16-705.500-2006		"Nexans" г. Узлич				
	светостабилизированного сшитого ПЭ, с нулевой несущей жилой							
	из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным							
	сшитым ПЭ, сечением:							
2.1	3х120+1х95+1х16-1.0	СИП-2			км	0.40		
2.2	3х95+1х70-1.0	СИП-2			км	1.20		
2.3	3х35+1х54,6-1.0	СИП-2			км	0.40		
2.4	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента	СИП-4		"Nexans" г. Узлич	км	0.05		
	с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из	ТУ 16-705.500-2006						
	светостабилизированного сшитого ПЭ, сечением: 4х16-1.0							

						МБС-03-2014-ЭС.С				
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 , г. Александровск				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
								Р	1	3
Утверд.	Спешилов					Спецификация оборудования и материалов		ООО "СИАР"		
Разраб.	Меньшиков									