N	Наименование	Ед. изм.	А27		УА27		П27		ПП27		ПоБ10-2		УАтБ10-21		Общее кол.
			Количество		Количество		Количество		Количество		Количество		Количество		
			5		4		21		3		5		1		
			на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	
	Стойка СВ110-3,5	шт							1	3					3
	Стойка СВ95-3	шт	2	10	3	12	1	21							43
	Опорно-анкерная плита П-3и	шт	2	10	3	12									22
	Узел крепления плит Г11	шт	2	10	3	12									22
	Крепление подкоса У4	шт	1	5	2	8									13
	Заземляющий проводник ЗП6	пм	0,65	3,25	1	4	0,3	6,3	0,65	1,95	0,3	1,5	2	2	19
	Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007	шт	3	15	4	20	2	44	3	9	2	10	4	4	102
	Скрепа А 200	шт	3	15	4	20	2	44	3	9	2	10	4	4	102
	Анкерный кронштейн СА2000	шт	1	5	2	10					1	1	1	1	17
	Натяжной зажим РА95-2000	шт	2	10	2	10					1	1	1	1	22
	Комплект промежуточной подвестки ES 2000	шт					1	21			1	4			25
	Анкерный кронштейн САВ25	шт	1	5	2	10	1	2	1	3					20
	Натяжной зажим РА 1000	шт	1	5	2	10	1	2	1	3					20
	Зажим CDR/CN IS 95 UK для ЗП6	шт	1	5	1	4	1	21	1	3	1	5	1	1	39
	Набор соединителей SMDE-81975	шт			1	5									5
	Дистанционный бандаж типа BIC 50 90 AM	шт			1	5									5
	Зажим типа ПС-1 -1	шт	3	15	2	8	1	21	1	3	1	5	1	1	53
	Зажим Р4Х-150D	шт	3	15	4	12							4	4	31
	Зажим Р3Х-95	шт	1	5	1	4							1	1	10
	Зажим Р2Х-95	шт	2	10			2	6	4	12					28
	Кабельный ремешок CSB, для d 45 мм, СИП 35-95	шт	3	15	2	10	2	44	3	9	2	10	3	3	91
	Кронштейн КС2	шт	1	5	1	3	1	6							14
	Хомут Х16	шт	1	5	1	3	1	6							14
	Зажим ЕР95-13	шт	2	10	2	6	2	12							28
	Провод изолированный ПВС 3х2,5	пм	4,5	22,5	4,5	13,5	4,5	27							63
	Светильник ЖКУ-02-150 в комплекте с лампой ДНАТ-150	шт	1	5	1	3	1	6							14
	Зажим CDR/CN IS 95 UK для ЗП6	шт	1	5	1	3	1	6							14

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Волков			05.14

29/04-2014-ЭС

Строительство ВКЛ-0,4кВ от РП-1 г.Очер

Воздушно-кабельная линия 0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Ведомость арматуры

ООО «Энергосетьстрой»