N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	Измерение сопротивления растеканию тока	шт	45	1-11-010-1
	заземлителя			
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт	5	1-11-028-1
	кабеля			
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	шт	21	1-11-028-2
	ОПН			
	Измерение токов утечки ОПН	шт	21	1-11-027-2
	Фазировка электрической линии с сетью напряжения	фаз	3	1-11-024-1
	до 1кВ			
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	лин	5	1-11-028-1
	линий			

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Волков			05.14

29/04-2014-ЭС.ВМ

Строительство ВКЛ-0,4кВ от РП-1 г.Очер

Воздушно-кабельная линия 0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Ведомость пусконаладочных работ

ООО «Энергосетьстрой»