

Опросный лист №18 заказа насосного оборудования

Заказчик ООО «СКС» ГОКС

Количество 1 шт.

Аналог 1Д-315/71

Годовая (перспективная) потребность 1 шт.

№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ		
1.1	Подача	м³/ч	315
1.2	Напор	м	71
1.3	Давление на входе / выходе (не более)	кгс/см²	3,0
1.4	Кавитационный запас (не более)	м	4,5
1.5	Для полупогружных (погружных) насосов:		
1.5.1	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)	м	-
2	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА		
2.1	Наименование перекачиваемой среды	вода	
2.2	Содержание твердых частиц:		
2.2.1	Объемная концентрация	%	0,05
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	0,2
2.3	Рабочая температура ,tr	°C	20
2.4	Вязкость (кинематическая) при tr	36сСт (м²/с)	36x10 ⁻⁶
2.5	Плотность при tr	кг/м³	1000
3	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ		
	Корпус –чугун СЧ-25, рабочее колесо –чугун СЧ-25, вал –сталь45 или аналоги		
4	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА		
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		СД
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)		-
5	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)		
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		УХЛ3.1
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		-
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	нет
6	ПРИВОД		
6.1	Напряжение, количество фаз		380В, 3
6.2	Частота сети		50Гц
7	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования		

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата) Сухоруков Дмитрий Викторович, начальник УМО ГОКС,
28.11.2018

Адрес: г. Самара, Куйбышевский р-он, ул. Обувная, 136

Тел. 2072593 факс _____ E-mail nLovtsov@samcomsys.ru