

Опросный лист №1

Заказчик _____ ООО «Самарские коммунальные системы» ЦКНС

Количество _1_ шт. Аналог Насос СД-50/56 с эл.двигателем 4AS2Y4 22кВт 3000об/мин.

Годовая (перспективная) потребность _1_ шт.

№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ		
1.1	Подача		
1.2	Напор	м ³ /ч	50
1.3	Давление на входе / выходе (не более)	м	56
1.4	Кавитационный запас (не более)	кгс/см ²	2,5
1.5	Для полупогружных (погружных) насосов:	м	8
1.5.1	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)	м	
2	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА		
2.1	Наименование перекачиваемой среды	Сточная жидкость	
2.2	Содержание твердых частиц:		
2.2.1	Объемная концентрация	%	Не выше 1
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	Не более 5
2.3	Рабочая температура, t _p	°C	0-40
2.4	Вязкость (кинематическая) при t _p	сСт (мм ² /с)	До 1*10 ⁻⁶
2.5	Плотность при t _p	кг/м ³	Не более 1050
3	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ		
	- СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314		
4	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА		
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		Сд
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)		55
5	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)		
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		Ухл4
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	Нет
6	ПРИВОД		
6.1	Напряжение, количество фаз		380; 4
6.2	Частота сети		50
7	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ОЛ №1: Габаритно-присоединительные размеры.		

Опросный лист заполнил: Начальник участка №1
Тел. _8-987-912-92-41

Климасов А.С.

