



План камеры 7



5-5



Монолитная фундаментная плита, бетон кл. В20 - 250 мм
подготовка из бетона кл. В7.5 - 100 мм
утрамбованный щебнем грунт - 100 мм

Спецификация элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
|------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|------------|
| Л-2 | см.л. 11 | Лестница Л-2 | 2 | | |
| | Серия 5.900-2 | Гильза Ду 426х8, L=500мм | 5 | | |
| | Серия 5.900-2 | Гильза Ду 325х8, L=500мм | | | |
| МН1 | Серия.901-09-11.84 | Ходовая скоба МН1 Ø14 АIII, L=700 | 6 | 1.73 | |

Примечания:
1. Предусмотреть наружную и внутреннюю обмазочную гидроизоляцию камеры.
2. Упоры в камере 7 условно не показаны (см. раздел НВК лист 4).
3. Объем бетона на упоры в камере 7 указаны в разделе НВК на листе 4.

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------|-------|---------|------|--|-----------------------------|------|
| | | | | | | 3-01-19-00-НВ1.АС | | |
| | | | | | | Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Самара | | |
| Изм. | Кол. | Лист | Ндок. | Подпись | Дата | Наружные сети водопровода | Стадия | Лист |
| ГИП | | Баштовий Н.А. | | | | | Р | 21 |
| Разработ. | | Купцова Д.А. | | | | План камеры 7. Сечение 5-5 Спецификация элементов | 000 СЗ "Трансгруз" г.Самара | |
| | | | | | | | | |