

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	АО «Нижеварттовские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
Область применения, назначение	Обезвоживание осадков сточных вод	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: **Флокулянт FLOTAX FB 505/ Эквивалент**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид		белый порошок
1.2	Ионный характер		катионный
1.3	Плотность заряда		Средняя
1.4	Гранулометрия: частиц размером >1250 мкм, не более частиц размером <100 мкм, не более	% %	10 2
1.5	Ферментный комплекс (папаин), массовая доля	%	5 ±0,5
1.6	Насыпная плотность, в пределах	г/1000см³	500-800
1.7	Температура хранения	°C	0-35
1.8	Срок хранения, не менее	мес.	12
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на флокулянт		1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации		1
2.3.	Паспорт безопасности химической продукции		1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полиэтиленовые мешки по 25 кг	
3.2	Промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	

Должность, ФИО инициатора закупки:	<i>Менеджер ГРСВ, Федюкина И. В.</i>
Телефон, электронный адрес	<i>8(3466)63 22 34</i>
Подпись:	<i>[Подпись]</i>
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	
Подпись:	