

Заказчик:	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Группа материалов:	[ ИВ ]
Область применения, назначение	[ обезвоживание смеси осадков сточных вод ]	Код МТР в ЕНС PKS:	[[ИВ000173 ]

Наименование МТР: флокулянт Праестол 853 BS / Гринлайф К 40 / Zetag 8185 / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид белого цвета или с оттенками белого цвета	Порошок/гранулы	гранулы
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неионногенный	катионный
1.3	Молекулярная масса	Низкая/средняя/высокая	[высокая ]
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	[ 99,9 ]
1.5	Плотность заряда	Низкая/средняя/высокая	[ высокая ]
1.6	Вязкость по Брукфилду: При концентрации 5,0 г/л При концентрации 2,5 г/л При концентрации 1,0 г/л	сП	[ 680 ] [370 ] [ 170 ]
1.7	Гранулометрия: частиц размером >2 мм, не более частиц размером <0,15 мм, не более	% %	[ ] [ ]
1.8	Температура хранения	°C	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	12
<b>2</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
<b>3</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
3.1	Вид упаковки	Мешки по 25 кг	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания реагента должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	г. Пермь, ул. 40 лет Победы, 3	
Должность, ФИО инициатора закупки:		[Главный технолог УТиЭК Батурина Ирина Александровна ]	
Телефон, электронный адрес		[(342) 2100620 доб. 24-51 email baturina.i@novogor.perm.ru ]	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки		Начальник УТиЭК Рудакова Елена Ивановна 	