


# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Обеспечение процесса осветления воды после промывки фильтров	Код МТР в ЕНС РКС:	ИВ 000175

Наименование МТР: флокулянт Floram AN 923 PWG / Magnafloc LT-27AG / Полифлок А-1530 / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид	порошок/гранулы	гранулированное твердое вещество белого цвета, порошок беловатого цвета
1.2	Ионный характер	катионный/анионный/неионогенный	анионный
1.3	Молекулярная масса	низкая/средняя/высокая	средняя
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	96-97
1.5	Плотность заряда	низкая/средняя/высокая	средняя
1.6	Вязкость по Брукфилду, - при концентрации 5,0 г/л - при концентрации 2,5 г/л - при концентрации 1,0 г/л	сП	1300-1400 515-530 160-190
1.7	Гранулометрический состав: - размер частиц > 2,0 мм - размер частиц < 0,15 мм	%	<= 1-3%
1.8	Температура хранения	%	<= 2-7%
1.9	Срок хранения, не менее	°С	от 0 до 35
2	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ (все документы должны быть на русском языке)</b>		
2.1	Паспорт на партию флокулянта	шт.	12
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении	шт.	1
2.4	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
3.1	Вид упаковки	полипропиленовый мешок (25 кг)	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	г. Самара, ул. Советской Армии, д. 298 / г.Самара, ул. Студеный овраг	

Должность, ФИО инициатора закупки:	Главный технолог, Таловыря Л.А.
Телефон, электронный адрес	+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	Директор по качеству, Егорова Ю.А.
Подпись:	