

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение насоса

1. **Назначение:** насос сетевой (отопление)
2. **Основные параметры:** производительность 407 м³/ч, напор 46,7 м
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 75 кВт, частота вращения 1450 об/мин. Температура перекачиваемой среды до +105°C.

Индивидуальные особенности: Насос с электродвигателем (новый)

Начальник ПТО филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Главный инженер филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»



С. А. Хлебников