


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № АТС
на приобретение насоса Wilo IPL 40/195-7.5/2

1. **Назначение:** насос подпиточный
2. **Основные параметры:** производительность 21,1 м³/ч, напор 50,2м, диаметр рабочего колеса 195 мм., максимальная температура жидкости 120 °С
3. **Основные технические характеристики:** мощность двигателя 7.5 кВт, частота вращения 2900 об/мин, номинальное напряжение 3~400 В, 50 Hz, максимальное потребление тока 14,3А, вид защиты IP 55


Индивидуальные особенности: Насос вертикальный, с электродвигателем (новый). Диаметр всасывающего патрубка 40мм, диаметр напорного патрубка 40мм. Соединение с трубопроводами фланцевое. Вес 84 кг.

**Начальник ПТО филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



Л.А. Дорофеева

**Зам. главного инженера филиала
ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»**



В.А. Кириченко

Исп. С.А. Хлебников
Тел. 505-386

