

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение отвода стального предизолированного ППУ, с углом поворота 90°, первого типа изоляции, в полиэтиленовой оболочке с патрубками, длина плеча 1000мм (продукция соответствует ГОСТ 30732-2006)

**Назначение:** транспортировка теплоносителя

**Основные параметры:** СТ108\*4-90°-1-ППУ-ПЭ

**Основные технические характеристики:**

отвод стальной с наружным диаметром **108** мм., толщиной стенки патрубков 4 мм., углом поворота 90°, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой трубе-оболочке.

**Индивидуальные особенности:** Трубы стальные электросварные прямошовные, новые (ГОСТ10705-80).

Начальник ТСР № 2



С.В.Кустов

Начальник ПТО филиала  
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Зам.главного инженера  
ФАО «АКС» «Амуртеплосервис»



В.А.Кириченко

и.о.технического директора АО «АКС»



Е.Б.Перепелкин