

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение трубы стальной электросварной предизолированной, первого типа изоляции, в полиэтиленовой оболочке (продукция соответствует ГОСТ 30732-2006)

Назначение: теплотрасса

Основные параметры: СТ 219*6-1-ППУ-ПЭ

Основные технические характеристики:

стальная труба 219 диаметра с толщиной стенки 6 мм в ППУ изоляции 315 мм с покрытием из полиэтилена низкого давления.

Индивидуальные особенности: Трубы стальные электросварные прямошовные, новые (ГОСТ10705-80, ГОСТ 20295-85).

Начальник ТСР № 2



С.В.Кустов

Начальник ПТО филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Зам.главного инженера
ФАО «АКС» «Амуртеплосервис»



В.А.Кириченко

и.о.технического директора АО «АКС»



Е.Б.Перепелкин